



Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  
Menderes Ortaokulu Müdürlüğü

Döküman No: TL-75  
Yayın No : 01  
Yayın Tarihi:  
...../.....  
Revizyon Tarihi:  
...../...../20....  
Revizyon Sayısı:00  
Sayfa No: 1 /1

## Yangın Dolabı Talimatı



# YANGIN DOLABI TALİMATI

- 1) Yangın dolabı önü daima açık tutulup, önüne pano, dolap vs. konulmamalıdır.
- 2) Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup, hortumlar her an kullanıma hazır halde tutulmalıdır.
- 3) Yangın dolabının içi daima temiz tutularak, içerisine kâğıt, toz bezi vs. konulmamalıdır.
- 4) Yangın dolapları amacı dışında kullanılmamalıdır.
- 5) Binanın su vanasının yeri, sorumlu personel tarafından bilinmelidir.
- 6) Açıldığında, hortumlara yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği, her ay sorumlular tarafından kontrol edilerek, kontrol formuna düzenli olarak işaretlenmelidir.
- 7) Kullanılan hortumlar (bez türleri) kurutularak, ortadan ikiye katlanıp, açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılmalıdır.
- 8) Vanalar açıldığında dolap içerisinde su sızıntısı olmamalı, şayet arızalı hortumlar, kelepçeler, contalar varsa değiştirilmeleri için derhal okul idaresine bildirilmelidir.
- 9) Yangın dolabının doğru kullanımı ve periyodik bakımından okul müdürlüğü sorumludur.